



Proil

Laboratorio Especializado en Hidrocarburos.

INFORME DE ENSAYO

ID Folio	10876-D-11505
Fecha de emisión	31/01/2023

DATOS DEL CLIENTE	
Razón social	Wisefuel
Permiso CRE	NA
Dirección	Av. Cubilete #772-B, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500
Teléfono	-
Contacto	Hector Arellano

DATOS DE LA MUESTRA	
ID Muestra	10876-D
Identificación tanque	O2
Combustible	Diesel
Cadena de custodia	4250-846-23
Fecha de muestreo	NA
Fecha de recepción	31/01/2023

TABLA DE RESULTADOS					
ENSAYO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (±)	FECHA DE ANALISIS
Azufre total	*ASTM D7039-15a	mg/kg	487.48	24	31/01/2023

- ** Los métodos marcados con un asterisco (*) cuentan con acreditación vigente Q-0959-130/18 desde 2018/05/17 y alcance completo ver www.ema.org.mx
- ** La incertidumbre de los resultados esta expresada con un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
- ** Los resultados de este informe amparan a la muestra citada.
- ** Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, solo se permiten copias fotostáticas simples completas.
- ** El presente informe sirve para darle cumplimiento al anexo 4 de la NOM-016-CRE-2016 pruebas de control de calidad.
- ** El plan de muestreo es establecido por el cliente y en cumplimiento de sus intereses.
- ** El laboratorio no emite una declaración de conformidad de los resultados. Se anexa tabla normativa de especificación normativa.
- ** La muestra fue proporcionada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Analizado por:

Martha Priscila González Vidrio

Emitido por:

Jade Margarita Samaniego Plascencia

✉ contacto@proil.mx

🌐 www.proil.mx

📍 Periférico Sur, No. 7215, Int. 5, Col. Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque, Jal. México. C.P. 45601.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 1 de 1