

INFORME DE ENSAYO

ID Folio	6862-D-7321
Fecha de emisión	21/07/2021

DATOS DEL CLIENTE	
Razón social	Wisefuel
Permiso CRE	NA
Dirección	Av. Cubilete #772-B, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500
Teléfono	-
Contacto	Daniela Ocegueda

DATOS DE LA MUESTRA	
ID Muestra	6862-D
Identificación tanque	T
Combustible	Diesel
Cadena de custodia	2590-846-21
Fecha de muestreo	NA
Fecha de recepción	21/07/2021

TABLA DE RESULTADOS						
ENSAYO		MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (±)	FECHA DE ANALISIS
Temperatura de destilación al	% Residuo	*ASTM D86-19	% Vol.	1.50	NA	21/07/2021
	IBP	*ASTM D86-19	°C	143.6	1.5	21/07/2021
	10%	*ASTM D86-19	°C	195.2	1.7	21/07/2021
	50%	*ASTM D86-19	°C	271.6	1.3	21/07/2021
	90%	*ASTM D86-19	°C	336.4	0.41	21/07/2021
	T Final	*ASTM D86-19	°C	360.9	0.33	21/07/2021
Azufre total		*ASTM D7039-15a	mg/kg	14.58	0.82	21/07/2021
Gravedad específica a 20/4°C		*ASTM D4052-18	Adimensional	0.8021	0.00014	21/07/2021
Índice de cetano		*ASTM D4737-10	Adimensional	65.7	0.22	21/07/2021
Punto de inflamación		*ASTM D7094-17	°C	46.2	1.2	21/07/2021


- ** Los métodos marcados con un asterisco (*) cuentan con acreditación vigente Q-0959-130/18 desde 2018/05/17 y alcance completo ver www.ema.org.mx
- ** La incertidumbre de los resultados esta expresada con un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
- ** Los resultados de este informe amparan a la muestra citada.
- ** Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, solo se permiten copias fotostáticas simples completas.
- ** El presente informe sirve para darle cumplimiento al anexo 4 de la NOM-016-CRE-2016 pruebas de control de calidad.
- ** El plan de muestreo es establecido por el cliente y en cumplimiento de sus intereses.
- ** El laboratorio no emite una declaración de conformidad de los resultados. Se anexa tabla normativa de especificación normativa.
- ** La muestra fue proporcionada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Analizado por:



Martha Priscila González Vidrio

Emitido por:



Jade Margarita Samaniego Plascencia

✉ contacto@prooil.mx

🌐 www.prooil.mx

📍 Periférico Sur, No. 7215, Int. 5, Col. Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque, Jal. México. C.P. 45601.