

## INFORME DE ENSAYO

<b>ID Folio</b>	<b>8119-D-8726</b>
<b>Fecha de emisión</b>	04/02/2022

DATOS DEL CLIENTE	
<b>Razón social</b>	Wisefuel
<b>Permiso CRE</b>	NA
<b>Dirección</b>	Av. Cubilete #772-B, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500
<b>Teléfono</b>	-
<b>Contacto</b>	Daniela Ocegueda

DATOS DE LA MUESTRA	
<b>ID Muestra</b>	8119-D
<b>Identificación tanque</b>	T
<b>Combustible</b>	Diesel
<b>Cadena de custodia</b>	3115-846-22
<b>Fecha de muestreo</b>	NA
<b>Fecha de recepción</b>	03/02/2022


TABLA DE RESULTADOS						
ENSAYO		MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (±)	FECHA DE ANALISIS
Temperatura de destilación al	<b>% Residuo</b>	*ASTM D86-19	% Vol.	2.00	NA	04/02/2022
	<b>IBP</b>	*ASTM D86-19	°C	170.9	1.5	04/02/2022
	<b>10%</b>	*ASTM D86-19	°C	227.0	1.7	04/02/2022
	<b>50%</b>	*ASTM D86-19	°C	283.7	1.3	04/02/2022
	<b>90%</b>	*ASTM D86-19	°C	354.8	0.41	04/02/2022
	<b>T Final</b>	*ASTM D86-19	°C	372.3	0.33	04/02/2022
<b>Azufre total</b>		*ASTM D7039-15a	mg/kg	32.73	1.5	04/02/2022
<b>Gravedad específica a 20/4°C</b>		*ASTM D4052-18	Adimensional	0.8056	0.00014	04/02/2022
<b>Índice de cetano</b>		*ASTM D4737-10	Adimensional	67.6	0.25	04/02/2022
<b>Punto de inflamación</b>		*ASTM D7094-17	°C	61.2	1.2	04/02/2022

- \*\* Los métodos marcados con un asterisco (\*) cuentan con acreditación vigente Q-0959-130/18 desde 2018/05/17 y alcance completo ver [www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)
- \*\* La incertidumbre de los resultados esta expresada con un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
- \*\* Los resultados de este informe amparan a la muestra citada.
- \*\* Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, solo se permiten copias fotostáticas simples completas.
- \*\* El presente informe sirve para darle cumplimiento al anexo 4 de la NOM-016-CRE-2016 pruebas de control de calidad.
- \*\* El plan de muestreo es establecido por el cliente y en cumplimiento de sus intereses.
- \*\* El laboratorio no emite una declaración de conformidad de los resultados. Se anexa tabla normativa de especificación normativa.
- \*\* La muestra fue proporcionada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Analizado por:

  
**Martha Priscila González Vidrio**

Emitido por:

  
**Jade Margarita Samaniego Plascencia**

✉ [contacto@prooil.mx](mailto:contacto@prooil.mx)    🌐 [www.prooil.mx](http://www.prooil.mx)

📍 Periférico Sur, No. 7215, Int. 5, Col. Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque, Jal. México. C.P. 45601.